

Systemkomponenten: LEVEL 2 CONTROL PANEL



- Kontroll-Paneel nach EN 54-16
- Taste zum manuellen Auslösen einer Sprachalarmierung (rot)
- Anzeige LED Sprachalarmierung (rot)
- Taste zum manuellen Rückstellen einer Sprachalarmierung (schwarz)
- Taste zum Stummschalten der Sprachalarmierung (grün)
- Anzeige LED Stummschaltung (grün)
- Taste zum Quittieren einer Störungsmeldung (schwarz)
- Bauform: 19“, 1HE
- Vorbereiteter Ausschnitt für optionale Service-Buchse

Das Panel wird in Zugangsebene 2 (beschränkter Zugriff) installiert und gestattet nur berechtigtem Personal die Betätigung der genannten Funktionen.

